



Заказчик : Заместитель главы
муниципального образования
Тихорецкий район
Г.П.Грузина

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 07.12.2016год.

Объекты тарификации:

(Примечание :данные технические условия не предназначены для проектирования, подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

« Строительство завода по производству целлюлозного полуфабриката из соломы озимой пшеницы» , расположенный по адресу: Тихорецкий район , Юго-Северное с/п , в 36 метрах в северном направлении от земельного участка , секция 17 часть контура 4, площадь зем. участка ,12,2га.

В соответствии с Вашим письмом за № 13573 от « 02 » 12 __ 2016 г
Предварительно ООО «Тихорецкгазсервис» сообщает :

1. Подключение газопотребителя возможно выполнить от надземного распределительного газопровода низкого давления в ст.Юго-Северной

Характеристика газа и точки подключения

1.Газ природный	7995 ккал/куб.м.
2. Удельный вес по воздуху	0,7109 кг/куб.м.
3. Диаметр газопровода	Д <u>159</u> мм
4. Давление в газопроводе	<u>0,003</u> МПа
5. Высота опор г/п	3,2 м .
6. Тип изоляции	-----

Указания по проектированию :

1. Для газоснабжения вышеуказанного адреса предусмотреть г/п – ввод низкого давления .
2. После уточнения нагрузок и необходимого газового оборудования получить технические условия на проектирование в ООО « Тихорецкгазсервис»
3. Срок действия технических условий- два года с момента регистрации

Генеральный директор
ООО «Тихорецкгазсервис»


Д.С.Агров